



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
Свидетельство о регистрации №РОСС RU.31623.04ПНО0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ССГБ.RU.ПБ04.Н.00553**

№ ПС **01564**

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Техбетон»
Адрес: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Луначарского, дом 194, офис 207
ОГРН: 1146685013122, ИНН: 6685056852.

Телефон: +7(343) 214-59-36. E-mail: info@tehbeton.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Техбетон»
Адрес: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Луначарского, дом 194, офис 207
ОГРН: 1146685013122, ИНН: 6685056852.

Телефон: +7(343) 214-59-36. E-mail: info@tehbeton.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» Общество с ограниченной ответственностью «СП Стандарт». Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, 14/15. E-mail: info@sertst.ru
Тел. +7 (499)130-42-51. ОГРН 1197746459712
Свидетельство № ССГБ RU.ПБ04 до 02.03.2023

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Полимерные покрытия пола. Торговая марка «MONOPOL», выпускаемые по ТУ 20.16.40-009-15059795-2021 «Полимерные покрытия пола марки «MONOPOL». Технические условия». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 23.07.2008 N 123-ФЗ).
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 (п.7, метод 2)- слабогорючие (Г1), группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 – трудновоспламеняемые (В1), группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18)- с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20) – умеренноопасные (Т2). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1.

ОКПД2
20.16.40
ТН ВЭД
3907 30 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы исследований №00553-1/ЕМ-21 от 11.03.2021 года, №00553-2/ЕМ-21 от 11.03.2021 года, ИЛ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» Общество с ограниченной ответственностью «СП Стандарт», № ССГБ RU. 28ПБ04 до 02.03.2023 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Техническая документация изготовителя

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 11.03.2021 по 10.03.2026

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Королев А.С.

Королев С.А.

